



27								
2								
9								
12								
24	1	мехиз		оши		сво		Александров
19	1	1	мехиз	оши	оши	сво	сво	Александров

Состояние оголовка

(соответствует/не соответствует)

Дымовые трубы и выходы вент. каналов находятся вне зоны ветрового подпора

да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения

Все дымовые и вентиляционные каналы обособленные, за исключением

указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Примечания: в помещениях 23, 24 отсутствует естественная вентиляция  
в помещениях 4, 14, 18 отсутствует очистка вент. каналов

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

вентилируемые / дымовые каналы в помещениях 6, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 22, 19.

(вентиляционные, дымовые)

(наименование объекта)

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

№ 213

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

каналы в помещениях

(вентиляционные, дымовые)

(наименование объекта)

(перечислить помещения)

Представитель организации ООО «ЖЭУ»

А

подпись

Астахов И.В

ф.и.о.

