

АКТ № _____

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

« 14 » « ноября » 2018 г.

г. Почеп

Комиссия в составе:

Представитель организации ООО «ЖЭУ» ст. мастер Асютнов В.В.
мастер Козлов А.В. (должность, Ф.И.О.)

провел _____ проверку технического состояния **вентиляционных/дымовых каналов**
(первичную/периодическую)

по адресу: п. Октябрьская 7А

каналов в помещениях: многоквартирный дом
(наименование объекта, назначение здания)

3 этажа жилищно-коммунальное
этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения в которых проводится проверка)

цель проверки: пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов (котлы, колонки, плиты)

материал каналов кирпич, размер 140*140мм.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ кв	Тип канала (вент/дым), количество		Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/ не очищен		Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям		Подпись и расшифровка собственника
	Вент.	Дым.		Вент.	Дым.	Вент.	Дым.	
								<u>Куряева А.А.</u>
2	1	1	кухня	очи		есть		<u>[подпись]</u>
8	1	1	кухня	очи	дым	есть	есть	<u>[подпись]</u>
11	1	1	кухня	не очи	очи	слаб	есть	<u>Машер Моисеева З.В.</u>
13	1	1	кухня	очи	очи	есть	есть	<u>Куркина</u>
15	1	1	кухня		очи		есть	<u>Наумов [подпись]</u>
20	1	1	кухня	очи	дым	есть	есть	<u>Ванд/Банникова</u>
21	1	1	кухня	очи	дым	есть	есть	<u>[подпись]</u>
22	1	1	кухня	очи	очи	есть	есть	<u>Д. Дроздова</u>
24	1	1	кухня	очи	очи	есть	есть	<u>Ворова С.В.</u>
30	1	1	кухня	очи		есть		<u>П. Пашуров</u>
36	1	1	кухня	очи	очи	есть	есть	<u>И. Ивашин</u>
42	1	1	кухня	не очи	очи	слаб	есть	<u>[подпись]</u>
26	1	1	кухня	очи	очи	есть	есть	<u>[подпись]</u>
25	1	1	кухня	очи		есть		<u>У. Улитка</u>
19	1	1	кухня	очи.		есть		<u>Анникова А.</u>
	14	1						

Состояние оголовка

(соответствует/не соответствует)

Дымовые трубы и выходы вент. каналов находятся вне зоны ветрового подпора

(да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения)

Все дымовые и вентиляционные каналы обособленные, за исключением

указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Примечания:

В соответствии с п. 28 Инструктажа очистки вент. каналов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вент. каналы
(вентиляционные, дымовые)

каналы в помещениях

2, 8, 13, 15, 16, 24, 22, 04, 30, 36
(наименование объекта)

26, 28, 12

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

по газу

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

каналы в помещениях

(вентиляционные, дымовые)

(наименование объекта)

(перечислить помещения)

Представитель организации ООО «ЖЭУ»

[Подпись]
подпись

Александр В. В.

ф.и.о.

