

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькоф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №
периодической проверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

«14» октября 2025 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. Юбилейный д. 10

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В.

М.П.

ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25, ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404

**Акт №
периодической поверки дымовентиляционных каналов МКД**

г. Почеп

«13» октября 2025 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымовентиляционных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. Юбилейный д. 6

С целью установления пригодности к эксплуатации дымовентиляционных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымовентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымовентиляционные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В. 

М.П

ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25, ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькоф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

«05» ноября 2025 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. Юбилейный д. 4

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В.

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькоф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

«06» ноября 2025 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп ул. Октябрьская д. 7А

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В.

М.П

ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25, ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькоф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

«13» октября 2025 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 2й Мира д. 26

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующим оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В.

М.П

ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25, ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

«24» октября 2025 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 2й Мира д. 20А

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В.

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькоф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

Акт №
периодической проверки дымоventилиационных каналов МКД

г. Почеп

 **» октября 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 2й Мира д. 18А

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В. 

М.П

ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25, ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404

**Акт №
периодической поверки дымоventилиционных каналов МКД**

г. Почеп

«23» октября 2025 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиционных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 2й Мира д. 16А

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиционных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиционные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В. 

М.П

ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25, ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

«21» ноября 2025 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп ул. Строителей д. 17

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В. 

М.П.

ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,

ИНН 320206549814,р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькоф Банк»,к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

« 23 » сентября 2025 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. Володарского д. 20Б

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В. 

М.П

ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25, ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

«28» октября 2025 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 5й Стародубский д. 7

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В.

М.П.

ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25, ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

«07» октября 2025 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп ул. Хаботько д. 48

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В.

М.П.

ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25, ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькоф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404

Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД

г. Почеп

«06» октября 2025 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп ул. Бориса Калькова д. 22

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В. 

М.П