

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькоф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

« 28 » января 2026 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. Володарского д.20Б

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В.

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

« 03 » февраля 2026 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп ул. Бориса Калькова д.22

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб. м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В. _____

М.П.

ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25, ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404

Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД

г. Почеп

« 04 » февраля 2026 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп ул. Хаботько д.48

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В. _____

М.П



ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25, ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404

Акт №
периодической проверки дымовентиляционных каналов МКД

г. Почеп

« 05 » февраля 2026 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымовентиляционных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 5й Стародубский д.7

С целью установления пригодности к эксплуатации дымовентиляционных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымовентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымовентиляционные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В. _____

М.П.

ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25, ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404

Акт №
периодической проверки дымоventилиационных каналов МКД

г. Почеп

« 12 » февраля 2026 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 2й Мира д.26

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В. _____

М.П.



**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькоф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №
периодической проверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

« 13 » февраля 2026 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. Юбилейный д.6

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В. _____

м.п

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

« 13 » февраля 2026 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: **Брянская обл., г. Почеп пер. Юбилейный д.10**

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с **СНиП № 41-01-2003.**

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В. _____

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

« 17 » февраля 2026 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 2й Мира д.16А

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В. _____

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

« 17 » февраля 2026 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 2й Мира д.18А

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В. _____

М.П.

ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25, ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

« 18 » февраля 2026 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 2й Мира д.20А

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В.

М.П



**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькоф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

« 04 » марта 2026 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1718 от 31.10.2025 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп ул. Октябрьская д.7А

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип ventилиационной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В.

М.П.

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

« 18 » марта 2026 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1718 от 31.10.2025 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп ул. Строителей д.17

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В. _____

М.П.

ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25, ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькоф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404

**Акт №
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

г. Почеп

« 30 » марта 2026 года

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1718 от 31.10.2025 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. Юбилейный д.4

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Результаты контроля

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

ИП Настенко К.В.

М.П