

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,**

**ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №  
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

**г. Почеп**

**« 19» января 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп ул. Бориса Калькова д. 22

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

**Результаты контроля**

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

**Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).**

**Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.**

ИП Настенко К.В. \_\_\_\_\_

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,  
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №  
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

**г. Почеп**

**« 05» февраля 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп ул. Хаботько д. 48

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

**Результаты контроля**

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

**Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).**

**Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.**

ИП Настенко К.В. 

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,  
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №  
периодической проверки дымоventилиационных каналов МКД**

**г. Почеп**

**« 18» января 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 5й Стародубский д. 7

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

**Результаты контроля**

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

**Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).**

**Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.**

ИП Настенко К.В. 

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,  
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №  
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

**г. Почеп**

**« 15» января 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и ventканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. Володарского д. 206

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

**Результаты контроля**

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип ventилиационной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

**Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).**

**Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.**

ИП Настенко К.В. 

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25, ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №  
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

**г. Почеп**

**« 31» января 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп ул. Строителей д. 17

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

**Результаты контроля**

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

**Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).**

**Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.**

ИП Настенко К.В. 

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,  
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №  
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

**г. Почеп**

**« 17» января 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 2й Мира д. 1а

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

**Результаты контроля**

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

**Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).**

**Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.**

ИП Настенко К.В. 

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,**

**ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №  
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

**г. Почеп**

**« 16» января 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 2й Мира д. 16а

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

**Результаты контроля**

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

**Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).**

**Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.**

ИП Настенко К.В. \_\_\_\_\_

М.П.

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,  
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №  
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

**г. Почеп**

**« 16» января 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 2й Мира д. 18 а

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

**Результаты контроля**

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

**Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).**

**Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.**

ИП Настенко К.В. \_\_\_\_\_

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25, ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №  
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

**г. Почеп**

**« 16» января 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 2й Мира д. 20 а

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

**Результаты контроля**

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

**Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).**

**Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.**

ИП Настенко К.В. 

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,  
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №  
периодической проверки дымоventилиационных каналов МКД**

**г. Почеп**

**« 17» января 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: **Брянская обл., г. Почеп пер. 2й Мира д. 22**

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с **СНиП № 41-01-2003.**

**Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.**

**Результаты контроля**

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

**Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).**

**Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.**

ИП Настенко К.В. 

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,  
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №  
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

**г. Почеп**

**« 17» января 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 2й Мира д. 24

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

**Результаты контроля**

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

**Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).**

**Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.**

ИП Настенко К.В. \_\_\_\_\_

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,  
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №  
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

**г. Почеп**

**« 17» января 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. 2й Мира д. 26

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

**Результаты контроля**

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

**Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).**

**Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.**

ИП Настенко К.В. \_\_\_\_\_

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,  
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №  
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

**г. Почеп**

**« 06» февраля 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. Юбилейный д. 4

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

**Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.**

**Результаты контроля**

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

**Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).**

**Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.**

ИП Настенко К.В. 

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,  
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №  
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

**г. Почеп**

**« 06 » февраля 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. Юбилейный д. 6

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

**Результаты контроля**

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

**Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).**

**Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.**

ИП Настенко К.В. 

М.П

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,**

**ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькоф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №  
периодической поверки дымоventилиационных каналов МКД**

**г. Почеп**

**« 08 » февраля 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиационных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп пер. Юбилейный д. 10

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиационных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиационные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

**Результаты контроля**

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

**Вывод: дымоventилиационные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).**

**Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.**

ИП Настенко К.В. \_\_\_\_\_

М.П.

**ИП Настенко Константин Васильевич, 243400, Брянская область, Дядьковский район, д. Будочки, ул. Мира дом 25,  
ИНН 320206549814, р/сч 40802810300003375040, АО «Тинькофф Банк», к/сч 30101810145250000974, БИК 044525974, ОГРНИП 322325600021404**

**Акт №  
периодической поверки дымоventилиционных каналов МКД**

**г. Почеп**

**« 22» января 2025 года**

Заказчик: ООО «ЖЭУ» Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, д. 1

Исполнитель: ИП Настенко К.В. ответственный за проверку печей, каминов и других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, удостоверение № 1907 от 21.10.2022 года.

Произвел обследование дымоventилиционных каналов и замер скорости удаления отработанного воздуха МКД, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Почеп ул. Октябрьская д. 7а

С целью установления пригодности к эксплуатации дымоventилиционных каналов в соответствии с СНиП № 41-01-2003.

Дымоventилиционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

**Результаты контроля**

Технические характеристики	Наименование помещения (с установленным газоиспользующими оборудованием)
Объем помещения (площадь * высота), куб.м	Более 15
Тип вентиляционной системы	приточно - вытяжная
Способ осуществления притока воздуха	естественный
Размер вытяжного отверстия, мм	150*150
Скорость воздушного потока, м/с	0,5-1,1
Величина разрежения в дымоходе, Па	-

**Вывод: дымоventилиционные каналы в удовлетворительном состоянии (скорость воздушного потока не менее 0,2 м/с).**

**Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.**

ИП Настенко К.В. \_\_\_\_\_

М.П